



LABARTEC, S.L.U.

laboratorio de ensayos

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001

Teléfono 971 297 150 - 971 297 300. Fax 971 29 73 56
C/ Francesc Vallduví, 1 - Políg. Can Valero - 07011 Palma de Mallorca
E-mail: labartec@labartec.com

EXPEDIENTE	Nº ACTA	ENSAYO	NUESTRO ALBARÁN	FECHA
6041	8	42876	08325PV	26/01/2011

HG-12

Determinación del contenido de sulfatos, sobre muestra preparada.

DESTINATARIO

Obra: AUTOCONTROL
C/ BOGOTA, 3, PALMA

Peticionario: IBAVI (7006)

IBAVI
C/ MANUEL AZAÑA Nº7
07006-PALMA DE MALLORCA
Illes Balears

ACTA DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL: 1 Porción hormigón endurecido (Probeta nº1005900) REFERENCIA PETICIONARIO: Cal hidráulica NHL5 IMPOR - Zahorra fina+10 L. agua

RECOGIDA EN: Obra ENTREGADA POR: Muestreado por laboratorio Fecha de recogida/entrega: 10/01/2011

Nº determinación	1	2
Trióxido de azufre (%)	0.96	0.98
Trióxido de azufre medio (%)	0.97	

Copias enviadas a: IBAVI

Página 1 de 1

Vº Bº DIRECTOR

VICTORIANO GARCÍA MARTÍNEZ

TÉCNICO RESPONSABLE

ANTONIA CAMPINS PEREYRA

Los resultados de este informe sólo afectan a las muestras ensayadas

LABORATORIO ACREDITADO EN EL ÁREA DE CONTROL DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES.
MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN DE LABORATORIOS ACREDITADOS DE BALEARES. (ALAB)

Fundado
en 1994

ACREDITACIÓN
02006EHA09



LABARTEC, S.L.U.

laboratorio de ensayos

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001

Teléfono 971 297 150 - 971 297 300. Fax 971 29 73 56
C/ Francesc Vallduví, 1 - Políg. Can Valero - 07011 Palma de Mallorca
E-mail: labartec@labartec.com

EXPEDIENTE	Nº ACTA	ENSAYO	NUESTRO ALBARÁN	FECHA
6041	6	42874	08325PV	26/01/2011

HG-12

Determinación del contenido de sulfatos, sobre muestra preparada.

DESTINATARIO

IBAVI
C/ MANUEL AZAÑA Nº7
07006-PALMA DE MALLORCA
Illes Balears

Obra: AUTOCONTROL
C/ BOGOTA, 3, PALMA
Peticionario: IBAVI (7006)

ACTA DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL: 1 Porción hormigón endurecido (Probeta nº1005645) REFERENCIA PETICIONARIO: Cal hidráulica NHL5 IMPOR + Fibra - Zahorra+10 L. agua
RECOGIDA EN: Obra ENTREGADA POR: Muestreado por laboratorio Fecha de recogida/entrega: 10/01/2011

Nº determinación	1	2
Trióxido de azufre (%)	0.83	0.80
Trióxido de azufre medio (%)	0.82	

Copias enviadas a: IBAVI

Página 1 de 1

Vº Bº DIRECTOR

VICTORIANO GARCÍA MARTÍNEZ

TÉCNICO RESPONSABLE

ANTONIA CAMPINS PEREYRA

Los resultados de este informe sólo afectan a las muestras ensayadas

LABORATORIO ACREDITADO EN EL ÁREA DE CONTROL DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES.
MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN DE LABORATORIOS ACREDITADOS DE BALEARES. (ALAB)

Fundado
en 1994

ACREDITACIÓN
02006EHA09



LABARTEC, S.L.U.

laboratorio de ensayos

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001

Teléfono 971 297 150 - 971 297 300. Fax 971 29 73 56
C/ Francesc Vallduví, 1 - Políg. Can Valero - 07011 Palma de Mallorca
E-mail: labartec@labartec.com

EXPEDIENTE	Nº ACTA	ENSAYO	NUESTRO ALBARÁN	FECHA
6041	4	42872	08325PV	26/01/2011

HG-12

Determinación del contenido de sulfatos, sobre muestra preparada.



Obra: AUTOCONTROL
C/ BOGOTA, 3, PALMA

Peticionario: IBAVI (7006)

DESTINATARIO

IBAVI
C/ MANUEL AZAÑA Nº7
07006-PALMA DE MALLORCA
Illes Balears

ACTA DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:	1 Porción hormigón endurecido (Probeta nº1005640) REFERENCIA PETICIONARIO: Cal hidráulica NHL5 IMPOR - Zahorra+10 L. agua
RECOGIDA EN: Obra	ENTREGADA POR: Muestreado por laboratorio Fecha de recogida/entrega: 10/01/2011

Nº determinación	1	2
Trióxido de azufre (%)	0.76	0.78
Trióxido de azufre medio (%)	0.77	

C.I.F. B-07663271. R.M. de balears, folio 69, tomo 1149, hoja PM-16126 del 11/5/04

Copias enviadas a: IBAVI

Página 1 de 1

Vº Bº DIRECTOR

VICTORIANO GARCÍA MARTÍNEZ

TÉCNICO RESPONSABLE

ANTONIA CAMPINS PEREYRA

Los resultados de este informe sólo afectan a las muestras ensayadas

LABORATORIO ACREDITADO EN EL ÁREA DE CONTROL DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES. MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN DE LABORATORIOS ACREDITADOS DE BALEARES. (ALAB)	Fundado en 1994	ACREDITACIÓN 02006EHA09
---	-----------------	-------------------------



LABARTEC, S.L.U.

laboratorio de ensayos

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001

Teléfono 971 297 150 - 971 297 300. Fax 971 29 73 56
C/ Francesc Vallduví, 1 - Políg. Can Valero - 07011 Palma de Mallorca
E-mail: labartec@labartec.com

EXPEDIENTE	Nº ACTA	ENSAYO	NUESTRO ALBARÁN	FECHA
6041	5	42873	08325PV	26/01/2011

HG-30

Determinación del contenido de cloruros de un hormigón endurecido según UNE-EN 196-2:2006

DESTINATARIO

IBAVI
C/ MANUEL AZAÑA Nº7
07006-PALMA DE MALLORCA
Illes Balears

Obra: AUTOCONTROL
C/ BOGOTA, 3, PALMA
Peticionario: IBAVI (7006)

ACTA DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL: 1 Porción hormigón endurecido (Probeta nº1005640) REFERENCIA PETICIONARIO: Cal hidráulica NHL5 IMPOR - Zahorra+10 L. agua
RECOGIDA EN: Obra ENTREGADA POR: Muestreado por laboratorio Fecha de recogida/entrega: 10/01/2011

Nº determinación	1	2
Contenido en cloruros (%)	0.024	0.021
Contenido en cloruros medio (%)	0.022	

C.I.F. B-07663271. R.M. de Baleares, folio 69, tomo 1148, hoja PM-16126 del 11/5/94

Copias enviadas a: IBAVI

Página 1 de 1

Vº Bº DIRECTOR

VICTORIANO GARCÍA MARTÍNEZ

TÉCNICO RESPONSABLE

ANTONIA CAMPINS PEREYRA

Los resultados de este informe sólo afectan a las muestras ensayadas

LABORATORIO ACREDITADO EN EL ÁREA DE CONTROL DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES.
MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN DE LABORATORIOS ACREDITADOS DE BALEARES. (ALAB)

Fundado
en 1994

ACREDITACIÓN
02006EHA09



LABARTEC, S.L.U.

laboratorio de ensayos

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001

Teléfono 971 297 150 - 971 297 300. Fax 971 29 73 56
C/ Francesc Vallduví, 1 - Polig. Can Valero - 07011 Palma de Mallorca
E-mail: labartec@labartec.com

EXPEDIENTE	Nº ACTA	ENSAYO	NUESTRO ALBARÁN	FECHA
6041	7	42875	08325PV	26/01/2011

HG-30

Determinación del contenido de cloruros de un hormigón endurecido según UNE-EN 196-2:2006

DESTINATARIO

Obra: AUTOCONTROL
C/ BOGOTA, 3, PALMA

Peticionario: IBAVI (7006)

IBAVI
C/ MANUEL AZAÑA Nº7
07006-PALMA DE MALLORCA
Illes Balears

ACTA DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL: 1 Porción hormigón endurecido (Probeta nº1005645) REFERENCIA PETICIONARIO: Cal hidráulica NHL5 IMPOR + Fibra - Zahorra+10 L. agua

RECOGIDA EN: Obra ENTREGADA POR: Muestreado por laboratorio Fecha de recogida/entrega: 10/01/2011

Nº determinación	1	2
Contenido en cloruros (%)	0.032	0.038
Contenido en cloruros medio (%)	0.035	

Copias enviadas a: IBAVI

Página 1 de 1

Vº Bº DIRECTOR

VICTORIANO GARCÍA MARTÍNEZ

TÉCNICO RESPONSABLE

ANTONIA CAMPINS PEREYRA

Los resultados de este informe sólo afectan a las muestras ensayadas

LABORATORIO ACREDITADO EN EL ÁREA DE CONTROL DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES.
MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN DE LABORATORIOS ACREDITADOS DE BALEARES. (ALAB)

Fundado
en 1994

ACREDITACIÓN
02006EHA09



LABARTEC, S.L.U.

laboratorio de ensayos

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001

Teléfono 971 297 150 - 971 297 300. Fax 971 29 73 56
C/ Francesc Vallduví, 1 - Políg. Can Valero - 07011 Palma de Mallorca
E-mail: labartec@labartec.com

EXPEDIENTE	Nº ACTA	ENSAYO	NUESTRO ALBARÁN	FECHA
6041	9	42877	08325PV	26/01/2011

HG-30

Determinación del contenido de cloruros de un hormigón endurecido según UNE-EN 196-2:2006

DESTINATARIO

IBAVI
C/ MANUEL AZAÑA Nº7
07006-PALMA DE MALLORCA
Illes Balears

Obra: AUTOCONTROL
C/ BOGOTA, 3, PALMA
Peticionario: IBAVI (7006)

ACTA DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL: 1 Porción hormigón endurecido (Probeta nº1005900) REFERENCIA PETICIONARIO: Cal hidráulica NHL5 IMPOR - Zahorra fina+10 L. agua

RECOGIDA EN: Obra ENTREGADA POR: Muestreado por laboratorio Fecha de recogida/entrega: 10/01/2011

Nº determinación	1	2
Contenido en cloruros (%)	0.045	0.042
Contenido en cloruros medio (%)	0.044	

Copias enviadas a: IBAVI

Página 1 de 1

Vº Bº DIRECTOR

VICTORIANO GARCÍA MARTÍNEZ

TÉCNICO RESPONSABLE

ANTONIA CAMPINS PEREYRA

Los resultados de este informe sólo afectan a las muestras ensayadas

LABORATORIO ACREDITADO EN EL ÁREA DE CONTROL DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES.
MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN DE LABORATORIOS ACREDITADOS DE BALEARES. (ALAB)

Fundado
en 1994

ACREDITACIÓN
02006EHA09